



\* Wird eine im Betrieb befindliche Rohranlage mit Gewindeverbindungen mit Hanf als Dichtungsträger gemäß DVGW G624 abgedichtet (flüssige Dichtmittel werden in die Leitungsanlage gefüllt usw.), dann reicht danach die Dichtheitsprüfung aus, auf eine Belastungsprüfung kann verzichtet werden.

\*\* Die Gewährleistung (auf absolute Dichtheit) dauert 2 Jahre (VOB) oder 5 Jahre (BGB)