



1) Wenn die metallische Leitung als Schutzleiter, Erdungsleiter (seit 1990 nicht mehr erlaubt), oder als Potentialausgleichsleiter verwendet wird! (Wenn man dieses nicht beurteilen kann, muss man davon ausgehen dass es so ist und für eine elektrisch leitende Überbrückung sorgen!) ----> Unfallschutz!!!