

<u>Armatur</u>		<u>Monatlich</u>	<u>Jährlich</u>	<u>Besonderheiten</u>
RV Rückflussverhinderer			1	
SV Sicherheitsventil		6		Wartung 1 mal im Jahr
RB Rohrbelüfter				
RU Rohrunterbrecher				
RT Rohrtrenner	GA (EA1)			
	GB (EA2)			
	BA (Systemtrenner)			
	CA			
Filter	Nicht rückspülbar	2		Filterwechsel alle 6 Monate
	rückspülbar			
Freier Auslauf				
Kaltwasserzähler				
Warmwasserzähler			1	Wartung alle 5 Jahre (Austausch)
Druckminderer				

Inspektion: Feststellen des Betriebszustandes einer Anlage, die Funktion wird geprüft.

Wartung: Der ordnungsgemäße Zustand einer Anlage wird durch Reinigen und Gängigmachen (wieder beweglich machen) erhalten. Beim Wasserzähler bedeutet das der Austausch des kompletten Zählers.

Instandsetzung: Defekte Bauteile werden ausgewechselt.