

Mind-Map (Stichwort-Übersicht) Einzelanschlussleitung

Schneide die Stichworte aus und ordne sie auf der Vorlage an!

Achtung: Wenn ihr die Vorlage (Übung Vorlage-Mind-Map) ausdruckt, müsst ihr den Drucker auf "Querformat" einstellen!!

Das Druckermenü mit „STRG + P“ aufrufen und unter "Eigenschaften" das "Querformat" markieren, dann losdrucken.

Diese Stichworte hier unten könnt ihr ganz normal ausdrucken.

"Nur" durch die Falleitung belüftet.

Länge $\leq 4\text{m}$, sonst aufweiten (DIN 1986-100) oder belüften (EN 12056)

Höhe $\leq 1\text{m}$, sonst aufweiten (DIN 1986-100) oder belüften (EN 12056)

≤ 4 Umlenkungen (90°), sonst aufweiten (DIN 1986-100), oder Belüften (EN12056), Abgangsbogen zählt nicht mit!

Mindestgefälle 1 : 100 (1%)

Maximales Gefälle 1 : 20 (5 : 100) (5%)

Zusätzliche Belüftung (zusätzlich zu der Belüftung durch die Falleitung), durch Umlüftung oder indirekte Nebenlüftung, oder durch ein Belüftungsventil (ZB. am Sifon (Abgangsbogen))

Mindestgefälle: 0,5 :100 (0,5%)

Länge $\leq 10\text{ m}$

Höhe $\leq 3\text{ m}$

unbegrenzte Anzahl von Umlenkungen (90°)

bis 6 Liter DN 80 oder DN 90

bis 9 Liter DN 100