

			<u>Nicht in</u> Treppenträumen und allgemein zugänglichen Rettungswegen	<u>Nicht in</u> Räumen, in denen leicht entzündliche oder explosive Stoffe gelagert werden	Raum mit einer Öffnung mit freiem Querschnitt von 150cm <sup>2</sup> oder 2 mal 75cm <sup>2</sup> <u>direkt ins Freie</u>	Raum- größe mind. 20m <sup>3</sup>	Eigener Raum, der nicht anderweitig genutzt wird	Schutz- ziel I	Schutz- ziel II	Notschalter und ggf. Absperr- einrichtung für Öl	Tür dicht und selbst- schließend
1	Raumluft- <u>un</u> abhängig	Art-C-X									
2		Art-C									
3	Raumluft- <u>ab</u> hängig	Gasherd mit Züandsicherung < 11kW									
4		Gasgeräte Art-B-1 <u>mit</u> Strömungssicherung, bis 35kW									
5		Gasgeräte Art-B-1 <u>ohne</u> Strömungssicherung, bis 35kW									
6		Allg. Feuerstätte (Gas oder Öl) bis 35 kW									
7		Allg. Feuerstätte (Gas oder Öl) 35 kW bis 50 kW									
8		Allg. Feuerstätte über 50 kW									
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>

		<u>Nicht in</u> Treppenträumen und allgemein zugänglichen Rettungswegen	<u>Nicht in</u> Räumen, in denen leicht entzündliche oder explosive Stoffe gelagert werden	Raum mit einer Öffnung mit freiem Querschnitt von 150cm <sup>2</sup> oder 2 mal 75cm <sup>2</sup> <u>direkt ins Freie</u>	Raum- größe mind. 20m <sup>3</sup>	Eigener Raum, der nicht anderweitig genutzt wird	Schutz- ziel I	Schutz- ziel II	Notschalter und ggf. Absperr- einrichtung für Öl	Tür dicht und selbst- schließend
9	<b>1m<sup>3</sup> pro 1kW</b>									
10	<b>Auch Räume ohne Tür ins Freie (oder Fenster ins Freie) dürfen angerechnet werden</b>									
11	<b>RLV = 4m<sup>3</sup> pro 1kW</b>									
12	<b>Nur Räume mit Tür ins Freie oder zu öffnenden Fenster dürfen angerechnet werden</b>									
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>

Öl-Heizkessel: Falls ein Bodenablauf vorhanden ist, muss er mit einer Heizölsperre ausgerüstet sein. (1AB, 2AB, 3ABD, 4ABFG, 5ABG, 6ABG, 7ABC, 8ABCEHI, 9F, 10F, 11G, 12G)