

<u>Armatur</u>		<u>Monatlich</u>	<u>Jährlich</u>	<u>Besonderheiten</u>
RV Rückflussverhinderer			1	
SV Sicherheitsventil		6		Wartung 1 mal im Jahr
RB Rohrbelüfter			5	
RU Rohrunterbrecher			1	
RT Rohrtrenner	GA (EA1)		1	
	GB (EA2)	6		
	BA (Systemtrenner)	6		
	CA		1	
Filter	Nicht rückspülbar	2		Filterwechsel alle 6 Monate
	rückspülbar	2		Rückspülen alle 2 Monate
Freier Auslauf			1	
Kaltwasserzähler			1	Wartung alle 6 Jahre (Austausch)
Warmwasserzähler			1	Wartung alle 5 Jahre (Austausch)
Druckminderer			1	Wartung alle 1 bis 3 Jahre

Inspektion: Feststellen des Betriebszustandes einer Anlage, die Funktion wird geprüft.

Wartung: Der ordnungsgemäße Zustand einer Anlage wird durch Reinigen und Gängigmachen (wieder beweglich machen) erhalten. Beim Wasserzähler bedeutet das der Austausch des kompletten Zählers.

Instandsetzung: Defekte Bauteile werden ausgewechselt.