

| Armatur | Höhen über hmSWS | Fließrichtung | Sonstiges |
|--|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Freier Auslauf AA | Mind. 2 cm, sonst 3 mal Di | | |
| Rohrunterbrecher DC (A1) ohne bewegliches Teil | | beachten | danach* keine Absperrung |
| Rohrunterbrecher DB (A2) mit beweglichem Teil | | | danach* keine Absperrung |
| Sicherungskombination Durchgangsrohrbelüfter mit Rückflussverhinderer | | | |

* in Fließrichtung danach, hmSWS: höchst möglicher Schmutz-Wasser-Spiegel