

Armatur	Höhen über hmSWS	Fließrichtung	Sonstiges
Freier Auslauf AA	Mind. 2 cm, sonst 3 mal Di		
Rohrunterbrecher DC (A1) ohne bewegliches Teil	15 cm	beachten	danach* keine Absperrung
	40 cm bei WC, Urinal und Bidet mit Düse		
Rohrunterbrecher DB (A2) mit beweglichem Teil	15 cm	beachten	danach* keine Absperrung
Sicherungskombination Durchgangsrohrbelüfter mit Rückflussverhinderer	25 cm	beachten	

* in Fließrichtung danach, hmSWS: höchst möglicher Schmutz-Wasser-Spiegel