

Arbeitsplan:

Prüfung einer Außenzapfstelle

Name:

Klasse:

Ein Rohrbelüfter muss einmal alle 5 Jahre auf Funktionsfähigkeit geprüft werden! (In der Außenzapfstelle befinden sich ein Rückfluss-Verhinderer und ein Rohrbelüfter)		
<u>Arbeitsschritte</u>	<u>Werkzeug</u>	<u>Material</u>
1) Es wird ein Schlauch an die Zapfstelle angeschlossen (mind. 1 m lang).		
2) Der Schlauch wird nach oben gehoben (oberhalb der Auslaufarmatur).		Schlauch, 1 m lang
3) Der Schlauch wird mit Wasser gefüllt, indem man die Zapfstelle öffnet.		
4) Ist der Schlauch gefüllt, wird die Zapfstelle wieder geschlossen.		
5) Dann wird das obere Ende verschlossen (Daumen drauf).		
6) Der Schlauch nach unten abgesenkt, unterhalb der Zapfstelle und das Ende geöffnet (Daumen weg).		
7) Jetzt muss sich der Schlauch zügig entleeren und dabei muss ein Sauggeräusch hörbar sein.		